

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Avizul nr. 13/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, emis pentru obiectivul de investiție ***Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj***;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială;
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ***Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj***, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de **237.432,79 lei** (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj **201.708,99 lei** (inclusiv T.V.A.).

(3) Durata estimată de execuție este de **3,5 luni**.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. 156

Adoptată în ședința din 03.11.2020
cu un număr de 32 voturi din
totalul numărului de consilieri.

INDICATORI
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
*Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj*

1. Indicatori maximali	
Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)	237.432,79 lei
Valoarea totală (fără T.V.A.)	199.523,36 lei
din care:	
construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)	201.708,99 lei
construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)	169.503,36 lei
2. Indicatori minimali	
- centrală de alarmă incendiu adresabilă	1 buc.
- panou repetor	1 buc.
- detector de fum adresabil	356 buc.
- detector de temperatură adresabil	2 buc.
- buton pentru incendiu adresabil	31 buc.
- sireună de interior adresabilă	36 buc.
- sireună de exterior autoalimentată	3 buc.
3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare	
Nu este cazul	
4. Durata estimată de execuție	3,5 luni

Președinte,
Cosmin-Mihai Popescu

Contrasemnează:
Secretar general al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu