

HOTĂRÂRE

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”**

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Avizul nr. 22/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, emis pentru obiectivul de investiție „*Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu*”;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 191 din 25.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu*”;
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu*”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de **12.292.222,21 lei** (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj **6.427.805,99 lei** (inclusiv T.V.A.).

(3) Durata estimată de execuție este de **6 luni**.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. 237

Adoptată în ședința din 23.11.2022
cu un număr de _____ voturi din
totalul numărului de consilieri.

INDICATORI
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”

1. Indicatori maximali	
Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)	12.292.222,21 lei
Valoarea totală (fără T.V.A.)	10.339.085,20 lei
din care:	
construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)	6.427.805,99 lei
construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)	5.401.517,64 lei
2. Indicatori minimali	
• Spital nr. 1 - Str. A. I. Cuza	
- butelii oxigen – 50 litri	36 buc.
- compresoare – 520 l/min	2 buc.
- pompe vid – 70 mc/h	3 buc.
- rezervor de vacuum – 3 mc	1 buc.
- prize oxigen	24 buc.
- rampe fluide medicale	93 buc.
• Spital nr. 2 - Str. T. Vladimirescu	
- butelii oxigen – 50 litri	60 buc.
- compresoare – 520 l/min	2 buc.
- pompe vid – 100 mc/h	3 buc.
- rezervor de vacuum – 5 mc	1 buc.
- prize oxigen	227 buc.
- rampe fluide medicale	94 buc.
• Spital nr. 3 - Str. Progresului	
- butelii oxigen – 50 litri	80 buc.
- compresoare – 520 l/min	2 buc.
- pompe vid – 100 mc/h	3 buc.
- rezervor de vacuum – 5 mc	1 buc.
- prize oxigen	306 buc.
- rampe fluide medicale	135 buc.
3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare	
Nu este cazul	
4. Durata estimată de execuție	6 luni

Președinte,
Cosmin-Mihai Popescu

Contrasemnează:
Secretar general al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

